



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Складова база, офис, магазини и автосалон“
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Квартнер - Горнотракийска низина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК)
Местност, административна териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с индетификатор 73242.101.116 в землището на с.Труд, общ. Марица, обл.Пловдив.
ЕКАТТЕ	73242
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{ср.ден.}} = 0,05 \text{ л/сек.}$ $Q_{\text{макс.}} = 0,4 \text{ л/сек}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,16 \text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	<ul style="list-style-type: none">• Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;• Спазване на разрешеното водно количество;• Спазване целите, за които е разрешено водовземането;• Провеждане на собствен мониторинг;• Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;• Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;• Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“

Заличени

обстоятелства съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001